

## INFORME / INFORME

**Cítese al contestar/Citeu-ho quan respongueu**

Nº. Expediente/Núm. Expedient:  
8/0033098/22

**Rafael Villena Sanchez**  
NIF 43672743K  
r.villena@sap-mossos.cat

Empresa/Empresa:  
AJUNTAMENT DE BADALONA  
CCC/CCC:  
08009507840

Registro de entrada/Registre d'entrada:  
E/08-020565/22

Su referencia/La vostra referència:

Amb el present informe dirigit als representants dels treballadors s'informa que la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha fet una proposta de requeriment en matèria de prevenció de riscos laborals a l'Ajuntament de Badalona. El text del requeriment es reproduïx a continuació per tal que en el seu cas els representants puguin exercir els drets que els reconeix la normativa que es recull al final de l'informe.

D'acord amb el que preveu l'art. 45.1 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (B.O.E. del 10) i l'art. 4.3 del Decret 193/2007, de 4 de setembre, pel que s'aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial d'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i per la imposició de mesures correctores d'incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC del 6), es procedeix a realitzar la següent:

### PROPOSTA DE REQUERIMENT

#### Deficiències observades i terminis de correcció:

1.- L'Ajuntament de Badalona té entre els seus centres de treball la Prefectura de la Guardia Urbana situat al carrer Turo d'en Carig de Badalona.

En aquest centre existeix un problema de control de les temperatures. Les característiques de l'edifici així com l'antiguitat dels equips de calefacció i climatització existents, fan que a l'estiu faci molta calor i a l'hivern faci fred.

És un edifici que per la seva activitat està en servei les 24 hores. El fred és especialment intens a les nits d'època hivernal i la calor és especialment intensa durant el dia entre el juny i setembre.

Aquesta situació ja va ser constatada en l'actuació de la Inspecció de Treball recollida a l'expedient 8/0024173/20, que va ser finalitzada al novembre de 2021, on consta:

---

Trav. de Gràcia, 303-311 · 08025 Barcelona  
Tel. 936 247 500 · Fax 935 547 866  
[itc.barcelona@gencat.cat](mailto:itc.barcelona@gencat.cat)

\* Hay indicios suficientes para determinar que existe un problema de climatización en los edificios en cuanto a la ventilación artificial y los mecanismos de aire frío y aire caliente, ya que:

- ① Así se recoge en la planificación preventiva
- ① Las mediciones termohigrométricas realizadas en diferentes estaciones del año (verano e invierno) de 2018 y 2019 indican que se está incumpliendo con lo recogido en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, concreto en el Anexo III.
- ① Los informes aportados reconocen la existencia de esta deficiencia e incumplimiento de la normativa, pero basan su falta de toma de medidas en la falta de presupuesto.
- ① Se tramita un plan de emergencia dictada por la Alcaldía en fecha 31.01.19 para la realización de las obras necesarias para la reparación del sistema de climatización en diferentes edificios municipales, entre ellos el citado centro de trabajo, objeto de este expediente; pero hasta la fecha no se han realizado.

Es va fer un requeriment per tal que es subsanés la situació.

2.- En la data de la present actuació, mitjançant compareixença de les dues parts el dia 13 de desembre de 2022, la representació sindical ha aportat l'informe que ha fet en relació a les temperatures a juliol de 2022, on es constata que són molt superiors a les màximes que preveu la normativa.

L'empresa no ha qüestionat aquest fet i manifesta que va fer una compra extraordinària d'equips de climatització portàtils (coneguts com pingüins), si bé són equips que no aporten la climatització necessària en espais grans i que poden comportar risc de sobrecàrrega elèctrica, essent una mesura provisional totalment insuficient, d'acord amb el que van admetre els compareixents davant la Inspecció de Treball.

Per altra part sí que s'acredita que s'ha adjudicat un nou contracte de manteniment a les dependències de l'Ajuntament, que inclou l'edifici objecte de la present actuació.

Aquest contracte, preveu que es faci el manteniment dels equips i a més l'estudi de la inversió que cal fer en aquells centres on els equips siguin obsolets o no es puguin arreglar.

El contracte ha entrat en vigor a l'octubre de 2022.

Manifesten els tècnics de prevenció compareixents, que l'edifici de la Guardia Urbana està dins dels que requereixen una actuació prioritària, i així ho van reconèixer al 2019 en l'informe que van fer per al decret d'emergència, on constaven 10 edificis en relació a condicions de fred

### **Requeriment:**

Per tot l'anterior es constata que en l'edifici de Prefectura de la Guardia Urbana situat al carrer Turo d'en Carig de Badalona, actualment no es compleix la normativa de prevenció de riscos en els llocs de treball en relació a les condicions de temperatura, que s'estableix a l'article 14.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE del 10) de Prevenció de Riscos Laborals i al RD 486/1997,

Trav. de Gràcia, 303-311 · 08025 Barcelona  
Tel. 936 247 500 · Fax 935 547 866  
[itc.barcelona@gencat.cat](mailto:itc.barcelona@gencat.cat)

de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (BOE del 23) a l'article 7.3 i ANNEX III.

Primer: Donat que la inversió de l'Ajuntament en la renovació dels equips de calefacció i climatització o canvis en els centres de treball, es farà en base als informes que faci la nova adjudicatària del servei de manteniment, cal que es faciliti a aquesta empresa tota la informació necessària i s'estableixi la prioritat d'actuar en l'edifici de la Guàrdia Urbana, ja que és un edifici ocupat permanentment i que ofereix un servei que no es pot realitzar des d'un altre centre actualment.

Segon: En tot cas, mentre no es pugui fer les actuacions tècniques necessàries, s'hauran d'adoptar les mesures provisionals organitzatives i d'EPIs i/o roba de treball, que eviti que el personal estigui exposat a situacions de risc derivades de les temperatures fredes i reduint al màxim el desconfort que comporten aquestes temperatures, d'acord amb el que preveu l'article 3 del RD 486/1997 i els principis d'acció preventiva de l'article 15 de la LPRL

### Termini: Immediat

De conformitat amb l'art.5 apartats 1 i 2, del Decret 193/2007, de 4 de setembre, davant la present proposta de requeriment la unitat administrativa inspeccionada i els representants del personal podran formular **al·legacions** en el termini de **quinze dies hàbils** des de la notificació de la proposta de requeriment.

D'acord amb el que estableix l'art. 5.3 del citat Real Decret 193/2007, si la unitat administrativa subjecta a inspecció o els representants dels treballadors no formulessin al·legacions en el termini assenyalat, la proposta de requeriment adquirirà automàticament caràcter **definitiu**. En aquests casos, la Unitat administrativa procedirà a efectuar els tràmits necessaris per que les mesures requerides es portin a terme.

La inspectora de Treball i Seguretat Social

Marta Santacana Jané